

HKN.6030.22.2.2016

[Handwritten signature]
2016-04-05

Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa
ul. Nowa 40
06-500 Mława

URZĄD GMINY
w Opinogórze Górnej

wpiętnięto

05-04-2016

DECYZJA Nr HKN – 16/16

zał podpis *[Handwritten signature]*

Działając na podstawie:

- art. 1 pkt 1, 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ustawy z dn. 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz.1412),
- art.5 ust.1,1a i art.12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139),
- § 3 ust. 2, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, §17 ust.1 pkt 3, ust. 2 i 3 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz 1989),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 130 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

oraz na podstawie:

- uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 14.03.2016 r. i 29.03.2016 r. z urządzeń wodociągu Kołaczków w ramach kontroli sanitarnych według sprawozdań nr HKL.6000-2-64/182,183,184,185/2016 z dnia 17.03.2016 r. HKL.6000-2-86/239,240,241,242/2016 z dnia 01.04.2016 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

- 1) **stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kołaczków gm. Opinogóra Górna,**
- 2) **nakazuje Zakładowi Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie poprzez działania naprawcze wyeliminowanie nieprawidłowych zmian zapachu (nieakceptowalnego stęchłego) i smaku (nieakceptowalnego specyficznego) z wody, o której mowa w pkt.1 doprowadzając jej jakość do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,**
- 3) **nakazuje potwierdzenia badaniami w ramach kontroli wewnętrznej uzyskanie wymaganej jakości organoleptycznej wody uzdatnionej dostarczanej z wodociągu Kołaczków w zakresie kwestionowanych wskaźników - zapachu i smaku, w 4 uzgodnionych punktach monitoringowych (SUW Kołaczków, Kołaczków 10-Szkoła, Pałuki-Stacja Paliw, Łęki 30-mieszkanie prywatne),**
- 4) **zobowiązuje do poinformowania PPIS w Ciechanowie oraz Wójta Gminy Opinogóra Górna o uzyskanych wynikach badań, o których mowa w pkt 3,**

w terminie do 28 kwietnia 2016 r.

Uzasadnienie

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, a w szczególności poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego w ramach kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczących m.in. wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ponadto w myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy inspekcji sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Badania próbek wody, pobranych z uzgodnionych punktów monitoringowych na urządzeniach wodociągu Kołaczków w dniu 14.03.2016 r. w ramach kontroli sanitarnej nr HK-07/31/16, wykazały zgodnie z uzyskanymi wynikami według sprawozdania z badań HKL.600-2-64/182,183,184,185/2016 z dnia 17.03.2016 r. nieprawidłowe zmiany zapachu (stęchły) i smaku (specyficzny) w 2 punktach kontrolnych (SUW – kran wody uzdatnionej i Kołaczków 10 Szkoła Podstawowa – kran w łazience na parterze). Stwierdzone zmiany organoleptyczne wody skutkowały brakiem akceptowalności przez konsumentów, co zgłaszano telefonicznie. Ponowne badania wody z wodociągu Kołaczków wykonane w ramach kontroli sprawdzającej (protokół nr HK-25/34/16 z 29.03.2016 r.) zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr HKL.6000-2-86/239,240,241,242/2016 z 01.04.2016 r. potwierdziły utrzymywanie się stęchłego zapachu i specyficznego smaku wody zarówno podawanej do sieci jak i w sieci dystrybucyjnej tego wodociągu .

Uzyskane ww. wyniki badań były podstawą stwierdzenia, że woda z wodociągu Kołaczków z powodu wykazanych odchyień od „normalnego stanu” wody nie spełnia wymagań organoleptycznych w zakresie zapachu i smaku określonych w załączniku nr 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody do spożycia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). Nieakceptowalny smak i zapach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi narusza postanowienia § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.

W związku ze stwierdzonym opisanym stanem faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, zapewniając stronie udział w postępowaniu, zgodnie z art. 7 i 10 oraz art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zawiadomił pismem HKN.6030.22.2.2016 z dnia 17.03.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyeliminowania nieprawidłowości sanitarnych. Strona zobowiązana nie wypowiedziała się w przedmiotowej sprawie i nie wykazała badaniami uzyskanie wymaganej jakości organoleptycznej wody z wodociągu Kołaczków.

Powyższe ustalenia oraz postanowienia § 17 ust. 1 pkt 3 w związku z § 18 rozporządzenia Ministra zdrowia z 13 listopada 2015 r. były podstawą stwierdzenia przez Państwowy Powiatowy Inspektor w Ciechanowie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kołaczków w terminie do 28 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z § 17 ust. 2 ww. rozporządzenia PPIS nakazał stronie zobowiązanej Zakładowi Usług Wodnych dla potrzeb Rolnictwa w Mławie realizację skutecznych działań naprawczych w zakresie określonym w pkt 2 decyzji.

Konieczność wykazania uzyskania wymaganej jakości organoleptycznej wody dostarczanej przez wodociąg Kołaczków, uzasadnia nałożenie obowiązku wykonania badań wody w ramach kontroli wewnętrznej według pkt 3 decyzji oraz poinformowania o uzyskiwanych wynikach badań zgodnie z pkt 4 decyzji.

Mając na uwadze opisane ustalenia oraz uwzględniając to, że:

- badaniom podlegały próbki wody pobrane z uzgodnionych punktów kontrolnych i nie kwestionowanych w aspekcie reprezentatywności dla jakości wody dostarczanej przez wodociąg Kołaczków,
- nie wykazano wyeliminowania nieprawidłowych zmian zapachu i smaku wody w związku z otrzymanym zawiadomieniem,
- termin wskazany w sentencji decyzji jest zgodny z obowiązującym 30 dniowym (licząc od 29 marca 2016 w związku z zawiadomieniem) terminem uzyskania wymaganej poprawy jakości organoleptycznej wody z wodociągu Kołaczków, potwierdzonej badaniami w ramach kontroli wewnętrznej,

nakazano jak na wstępie.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

Wiesława Krawczyk

Otrzymuje:

- 1) Adresat
- 2) aa

Do wiadomości:

- 1.) Wójt Gminy Opinogóra Górna

