

Dł. R. 7020. 2. 2016

OD : WZUW MŁAWA

NR TELEFONU: 023 654 41 92

03 SIE. 2016 11:10 P1

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH

dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
06-500 Mława, ul. Nowa 40 woj. mazowieckie

Mazowsze.
S.A.

Telefony centrali:

Zaplecze techniczne
ul. Nowa 40
(23) 654-38-77

Administracja:
ul. Stefana Roweckiego
„Grota” 4
tel.
(23) 654-35-41
(23) 654-99-94
tel./fax
(23) 654-41-92

Konto:
Bank PEKAO S.A.
43 1240 5598 1111 0000 5031 9602

Regon
000822848

NIP
569-000-29-98

e-mail:
zuw_mlawa@pro.onet.pl

www.zuwmlawa.pl

L.dz. DT/1719/2016/JR

Mława, dnia 02.08.2016 r.

URZĄD GMINY
w Opinogórze Górnej

03-08-2016

wpłynęło

zał. podpis.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
06 - 400 Ciechanów
ul. Śienkiewicza 27

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie w nawiązaniu do Decyzji HKN-41/16 z dnia 2016.08.01 w sprawie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kołaczków, gm. Opinogóra Górna informuje o podjętych działaniach:

1. Została przekazana informacja do mieszkańców o braku przydatności wody do picia poprzez ogłoszenia na stronach internetowych Gminy oraz naszego Zakładu.
2. Rozpoczęliśmy zaopatrywanie ludności w wodę w butelkach 5 litrowych
3. W celu zwiększenia intensywności wytrącania manganu z wody surowej zostanie dosypane złożo katalityczne. Z tego powodu w dniach od 02.08.2016r. do 08.08.2016r. filtr zostanie wyłączonej. Do sieci wodociągowej w powyższym okresie będzie dostarczana woda surowa.
4. Będą prowadzone badania wody pod względem mikrobiologicznym i chemicznym w zakresie wymaganych parametrów. Badania będą przekazywane do PPIS w Ciechanowie oraz Gminy Opinogóra.

Z up. DYREKTORA

mgr inż. Jerzy Rakowski
Z-ca Dyrektora

Do wiadomości:
Urząd Gminy Opinogóra