

2105.R. 7021, 2. 2016

OD : SANEPID W CIECHANOWIE

NR FAKSU : 236724144

01 SIE. 2016 13:32 STR. 1

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

URZĄD GMINY
w Opinogórze Górnej

wpłynęło

01-08-2016

Ciechanów, 2016.08.01

HKN.6030.22.2.2016
HKN.6030.22.2M.2016

zał. 2016 podpis.....

DEK 6706-2016
P. PPTW
wib. 08.01
AMB

Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa
ul. Nowa 40
06-500 Mława

DECYZJA Nr HKN – 16/16/Z/I/W

Działając na podstawie:

- art. 1 pkt 1, 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ustawy z dn. 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz.1412),
- art.5 ust.1,1a i art.12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139),
- § 3, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz 1989),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art.162 § 1 pkt 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),

uwzględniając dokonaną analizę uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 18.07.2016 r. oraz 25 i 26.07.2016 r. z urzędzi wodociągu Kołaczków w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza wygaśnięcie

decyzji Nr HKN-16/16 z 04.04.2016 zmienionej decyzjami
Nr HKN-16/16/Z z dnia 12.05.2016 r. i Nr HKN-16/16/Z/I z dnia 23.06.2016 r.

stwierdzającej

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Kołaczków
i zezwalającej

na uruchomienie wodociągu Kołaczków gm. Opinogóra Górna

oraz

nakazującej wykonanie określonych w tej decyzji czynności i badań oraz działań naprawczych

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 23.06.2016 r. Nr HKN-16/16/Z/I Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził warunkową przydatność do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kołaczków oraz nakazał Zakładowi Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie wyeliminowanie ponadnormatywnych zawartości: amoniaku, żelaza i manganu oraz podwyższonych poziomów mętności z wody dostarczanej z wodociągu Kołaczków, doprowadzając jej jakość do wymagań określonych w załączniku nr 3B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Określił dla kwestionowanych wskaźników

dopuszczalne wartości, na jaką pozwala stwierdzona warunkowa przydatność wody do spożycia. Jednocześnie zobowiązał w terminie do 23 lipca 2016 r. do: *ustalenia i realizowania działań naprawczych, bieżącego informowania PPIS w Ciechanowie oraz Wójta Gminy Opinogóra Górna o zakresie i terminach realizacji działań naprawczych oraz ich skuteczności, przedłożenia sprawozdań z badań potwierdzających uzyskanie wymaganej jakości fizykochemicznej wody dostarczanej z wodociągu Kołaczków w zakresie kwestionowanych wskaźników: amoniaku, żelaza, manganu i mętności oraz w zakresie wskaźników mikrobiologicznych (uwzględniających bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki i ogólną liczbę mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h) w uzgodnionych 4 punktach monitoringowych (SUW Kołaczków, Kołaczków 10 – Szkoła, Pałuki 25 – mieszkanie prywatne, Łęki 30 – mieszkanie prywatne).*

Przekazane przez stronę zobowiązaną Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie sprawozdania z badań próbek wody pobranych z urządzeń wodociągu Kołaczków 18.07.2016 r. oraz 25.07.2016 r. w ramach kontroli wewnętrznej (1302/07/2016/F/1, 1302/07/2016/F/2, 1302/07/2016/F/3, 1302/07/2016/F/4 z 27.07.2016; 1302/07/2016/M/1, 1302/07/2016/M/2, 1302/07/2016/M/3, 1302/07/2016/M/4 z 21.07.2016; HKL.6001-405/914z, 915z, 916z, 917z/16 r. oraz uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego 18.07.2016 r. i 26.07.2016 r. (HKL.6000-2-188/555,556,557,558/2016 z 21.07.2016; HKL.6000-2-196/580,581,582,583/2016 z 29.07.2016) wykazały:

- wyeliminowanie ponadnormatywnych poziomów mętności,
- utrzymanie się przekroczeń zawartości amoniaku, manganu i żelaza,
- wymaganą jakość mikrobiologiczną.

Z uwagi na brak uzyskania wymaganej poprawy jakości chemicznej wody z wodociągu Kołaczków w zakresie zawartości amoniaku, manganu i żelaza, w ustalonym 30 dniowym terminie do 23 lipca 2016 r. zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 1 pkt 3 w związku z § 18 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. należy uznać, że nie wykonano nałożonych obowiązków w zakresie jakości chemicznej wody. W tym stanie rzeczy brak jest podstaw do stwierdzenia przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Kołaczków i brak jest podstaw do stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia z tego wodociągu.

Przedmiotową decyzję należało zatem wygasić na podstawie art. 162§ 1 pkt 2 k.p.a.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Opinogóra Górna
- 3.) aa



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie
Wiesława Krawczyk