

DEK. 2332.2017  
P. Petko  
2017-03-09

Ciechanów, 2017.03.09

HKN.6030.24.1.2017

URZĄD GMINY  
w Opinogórze Górnej  
Wójt Gminy Opinogóra Górna

2017-03-09

**Ocena jakości wody**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm.),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328),
- § 3, § 4, § 19 oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

Stanowisko ds. kancelaryjnych  
Nr. 1618 podpis. ANB

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie uwzględniając analizę uzyskiwanych wyników badań próbek wody pobieranych w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i realizowanej kontroli wewnętrznej z urządzeń i instalacji wodociągu Wola Wierzbowska informuje, że wodociąg ten w 2016 r. dostarczał wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi o niekwestionowanej jakości w zakresie oznaczonych wskaźników mikrobiologicznych i fizykochemicznych.** Nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody

Ujmowana woda podlega uzdatnieniu w celu wyeliminowania nadmiernych zawartości związków żelaza z zastosowaniem filtracyjnych złóż kwarcowych i aeratorów ciśnieniowych. Woda podawana do sieci i w sieci dystrybucyjnej spełniała obowiązujące wymagania określone przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Wodociąg Wola Wierzbowska** produkujący wodę w ilości 416,6 m<sup>3</sup>/d, o długości sieci dystrybucyjnej ok. 47,3 km, **zaopatruje ok. 1370 mieszkańców 12 miejscowości gm. Opinogóra Górna:** *Bacze, Dzbonie, Goździe, Janowięta, Kołaki Budzyno, Kołaki Kwasy, Kotermań, Łaguny, Rąbież, Wierzbowo, Wilkowo, Wola Wierzbowska.*

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Ciechanowie

Dariusz Drzewiecki

Otrzymują:

1. Adresat.
2. aa

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie  
ul. Nowa 40, 06-500 Mława.