

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
w sprawie jakości wody
z wodociągu miejskiego przy ul. Gostkowskiej

Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że nastąpiło pogorszenie jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu miejskiego zasilanego z ujęcia przy ul. Gostkowskiej.

W związku z tym do czasu uzyskania wymaganej jakości mikrobiologicznej wody prowadzona będzie jej dezynfekcja, skutkująca pogorszeniem smaku i zapachu wody.

Dla zachowania szczególnej ostrożności oraz poprawy cech organoleptycznych wody, wskazane jest jej gotowanie przed spożyciem i użyciem do celów spożywczych.

O wszelkich zmianach dotyczących jakości dostarczanej wody mieszkańcy Gminy korzystający z wodociągu miejskiego będą na bieżąco informowani.

Wójt Gminy Opinogóra Górna
Stanisław Wieteska

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie**

Ciechanów, 2008.08.07

HKN.6030-1-3/08.

DECYZJA Nr HKN-~~60~~708

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 1 ustawy z dn. 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jt. Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.),
- art. 5 ust. 1, 1a i art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jt. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858),
- § 2, § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz § 14 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417),
- art. 104, 107 i art. 108 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jt. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

oraz na podstawie:

- uzyskanych wyników badań próbek wody w zakresie wskaźników mikrobiologicznych, pobranych 05.08.2008r. z wodociągu Ciechanów ujęcie Gostkowska (według sprawozdań Nr HKL.6001-326/1002z -1012z/08 i Nr HKL.6001-325/1013z-1014z/08 dnia 07.08.2008r.), a także uwzględniając wcześniejsze wyniki badań próbek wody w zakresie wskaźników mikrobiologicznych, pobranych 14.07.2008r. z wodociągu Ciechanów ujęcie Gostkowska w myśl zawiadomienia PPIS w Ciechanowie z dnia 16.07.2008r. (według sprawozdań Nr HKL.600-1-121/604,605,606,607,608/2008 i Nr HKL.6001-14/866z,867z,868z,869z,870z/2008 z dnia 16.07.2008r.) oraz zgodnie z udostępnionymi wynikami badań próbek wody pobranymi 17, 23 i 29.07.2008r. w ramach kontroli wewnętrznej (według sprawozdań Nr HKL.6001-298/889z,890z,891z,892z,893z,894z/08 z dnia 21.07.2008r., Nr HKL.6001-310/922z,923z,924z,925z,926z,927z/08 z dnia 28.07.2008r.),
- uzgodnień z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie według pism: L.dz.TP-18/M/4030/08 z dnia 07.08.2008r. oraz L.dz.TP-11/M/4030/08 z dnia 16.07.2008r., L.dz.TP-12/M/4030/08 z dnia 17.07.2008r., L.dz.TP-15/M/4030/08 z dnia 22.07.2008r., L.dz.TP-16/M/4030/08 z dnia 28.07.2008r., L.dz.TP-17/M/4030/08 z dnia 01.08.2008r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

- 1) **stwierdza** warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ciechanów ujęcie Gostkowska,
- 2) **nakazuje** Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie:
 - a) **wyeliminowanie skażenia mikrobiologicznego wody dostarczanej przez wodociąg Ciechanów ujęcie Gostkowska**, doprowadzając jej jakość do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (w myśl załącznika nr 3 część A);
 - b) **prowadzenie skutecznej dezynfekcji wody z zachowaniem wymaganego poziomu chloru wolnego potwierdzonego uzyskanymi wynikami badań wody** (zgodnego z dopuszczalnymi wartościami określonymi w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia), **do czasu ustalenia i wyeliminowania przyczyny skażenia wody oraz uzyskania wymaganej jakości wody w całej sieci dystrybucyjnej wodociągu** (o której mowa w pkt 2a);
 - c) **prowadzić ciągły monitoring jakości mikrobiologicznej wody dostarczanej konsumentom w trakcie prowadzonej dezynfekcji oraz po zaprzestaniu**

wprowadzania środka dezynfekcyjnego w całym zakresie wskaźników mikrobiologicznych: ogólną liczbę mikroorganizmów w 36^o C po 48h oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22^o C po 472h, liczbę bakterii grupy coli w 100ml wody, liczbę bakterii Escherichia coli w 100ml oraz liczbę Enterokoków w 100ml;

- d) *bieżące informowanie PPIS w Ciechanowie oraz Prezydenta Miasta Ciechanów i Wójta Gminy Ciechanów i Opinogóra* (zgodnie z § 4 pkt 6a, b w/w rozporządzenia) *o zakresie podejmowanych działań naprawczych i ich skuteczności oraz o ustalonych przyczynach zaistniałego skażenia wody* (z uwzględnieniem przekazywania sprawozdań z badań wykonanych w ramach realizowanej kontroli wewnętrznej)
- 3) *określa* dopuszczalną wartość wskaźników, na jaką pozwala stwierdzona warunkowa przydatność wody do spożycia:
- dla chloru wolnego do 0,3 mg/l.

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z dnia 07.08.2008r. Nr HKL.600-1-121/604,605,606,607,608/2008 i Nr HKL.6001-14/866z,867z,868z,869z,870z/2008 z przeprowadzonych badań wody uzdatnionej pobranej z sieci oraz z SUW ujęcia Gostkowska wodociągu Ciechanów stwierdzono, że woda podawana do sieci i w sieci dystrybucyjnej nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 3 (część A) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 05.08.2008r. z sieci i SUW ujęcia Gostkowska wodociągu Ciechanów wykazały obecność bakterii Escherichia coli (1-6/100ml) w próbkach wody uzdatnionej, co narusza postanowienia § 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. Powyższe badania zostały przeprowadzone po zaprzestaniu prowadzonej dezynfekcji wody w związku z jej wcześniejszym pogorszeniem jakości mikrobiologicznej.

Ponadto biorąc pod uwagę sprawozdania z dnia 16.07.2008r. Nr HKL.600-1-121/604,605,606,607,608/2008 i Nr HKL.6001-14/866z,867z,868z,869z,870z/2008 z przeprowadzonych badań wody uzdatnionej pobranej z sieci oraz z SUW ujęcia Gostkowska wodociągu Ciechanów stwierdzające, że woda podawana do sieci i w sieci dystrybucyjnej nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 3 (część A) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 14.07.2008r., przez upoważnionych pracowników PSSE w Ciechanowie oraz przedsiębiorstwa wodociągowego, z sieci i SUW ujęcia Gostkowska wodociągu Ciechanów wykazały ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli (5-8/100ml) w 4 próbkach (2 wody podawanej do sieci i 2 pkt kontrolnych na sieci dystrybucyjnej na terenie miasta Ciechanowa), co naruszało postanowienia § 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.

O wykazanym pogorszeniu jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu Ciechanów ujęcie Gostkowska niezwłocznie (16.07.2008r.r.) odpowiedzialne przedsiębiorstwo wodociągowe zostało zawiadomione telefonicznie i pisemnie. W ramach podejmowanych działań naprawczych w myśl deklaracji pisemnych strony zobowiązanej z dnia 16 i 17.07.2008r. według pism L.dz.TP-11/M/4030/08 i L.dz.TP-12/M/4030/08 uzyskano wymaganą jakość mikrobiologiczną wody w zakresie w/w kwestionowanego wskaźnika (wycięliminowano obecność bakterii grupy coli), co wykazały przekazane PPIS w Ciechanowie wyniki badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej 17, 23 i 29.07.2008r. (według

sprawozdań Nr HKL.6001-298/889z,890z,891z,892z,893z,894z/08 z dnia 21.07.2008r., Nr HKL.6001-310/922z,923z,924z,925z,926z,927z/08 z dnia 28.07.2008r.) Nr HKL.6001-315/922z,923z,924z,925z,926z,927z/08 z dnia 01.08.2008r.). W myśl zawiadomienia przedsiębiorstwa wodociągowego L.dz.TP-17/M/4030/08 z dnia 01.08.2008r. zaplanowano przerwanie dezynfekcji w dniu 02.08.2008r. i wykonanie ponownych badań próbek wody pobranych w dniu 05.08.2008r. Wyniki tych badań stały się podstawą wydania niniejszej decyzji

Mając powyższe na uwadze oraz:

- przeciwdziałając dalszemu pogorszeniu się jakości mikrobiologicznej wody dostarczanej przez wodociąg Ciechanów ujęcie Gostkowska, w stopniu dyskwalifikującym możliwość jej przydatności do spożycia przez ludzi,
- uwzględniając to, że badaniom podlegały próbki wody pobrane z punktów kontrolnych pisemnie uzgodnionych z w/w przedsiębiorstwem wodociągowym i dotychczas nie kwestionowanych w aspekcie ich reprezentatywności dla jakości wody dostarczanej przez wodociąg Ciechanów ujęcie Gostkowska oraz z dodatkowych punktów pomiarowych wytypowanych w ramach kontroli wewnętrznej,
- zważywszy na fakt braku możliwości zapewnienia zastępczego (alternatywnego) źródła wody bieżącej oraz braku przesłanek w myśl § 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (braku możliwości czasowych do wykazania badaniami uzyskania wymaganej jakości mikrobiologicznej wody w ciągu 30 dni),

a także uwzględniając deklarację pisemną ZWiK w Ciechanowie o wznowieniu dezynfekcji wody od godziny 10³⁰ w dniu 07.08.2008r. i ze względu na ważny interes społeczny w celu zapobieżenia skażeniu mikrobiologicznemu omawianej wody w stopniu stwarzającym potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia konsumentów nakazano jak na wstępie, nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.


Jednocześnie uprzedzam, że w sytuacji braku efektywności przeprowadzonych działań naprawczych wykazanych badaniami uprawnionego laboratorium, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w administracji.

Otrzymuje:

- 1) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 81.
- 2) a/a.

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Ciechanów.
2. Wójt Gminy Ciechanów.
3. Wójt Gminy Opinogóra.
4. PWIS w Warszawie.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie
Wioletta Krawczyk