

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Ciechanowie

URZĄD GMINY  
w Opinogórze Górnej

HKN.6030.23.4.2015

wpłynęło

14-01-2016

zał. .... podpis *ly*

*R105-R. 7021. 2. 19%*  
*DEK. 227. 1016*  
*R105*  
*2016.01.14*  
Ciechanów, 2016.01.....  
*Przebieg*  
*2016-01-14*  
*ly*

Zakład Usług Wodnych  
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie,  
ul. Nowa 40, 06-500 Mława

dotyczy: wodociągu Trętowo Decyzji Nr HKN-63/15 z 18.08.2015 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie uwzględniając:**

- deklaracje Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie o kontynuacji działań naprawczych w celu skutecznego wyeliminowania ponadnormatywnych zawartości żelaza w wodzie podawanej do sieci dystrybucyjnej wodociągu Trętowo - pismo L.dz. TE/2263/2015/PJ z dnia 15.12.2015 r.,
- uzyskany wynik badań próbki wody uzdatnionej pobranej 17.12.2015 r. z SUW Trętowo w ramach kontroli wewnętrznej, według sprawozdania SB/80459/12/2015 z 21.12.2015 r. (przekazanego 08.01.2016 r.),
- wyniki badań próbek wody nr 820 i 821 pobranych 02.12.2015 r. u odbiorców na sieci wodociągu Trętowo w ramach kontroli sprawdzającej według sprawozdania HKL.600-2-308/819,820,821/2015 z 07.12.2015 r.

**stwierdza, że zgodnie z nakazami decyzji Nr HKN-63/15 z dnia 18.08.2015 r. wyeliminowano z wody dostarczanej z wodociągu Trętowo ponadnormatywne zawartości żelaza.**

Badania próbek wody pobranych 02.12.2015 r. z urządzeń wodociągu Luberadź w ramach ww. kontroli sprawdzającej wykazały uzyskanie wymaganej jakości chemicznej wody w sieci wodociągu Trętowo oraz utrzymujące się ponadnormatywne zawartości żelaza w wodzie podawanej do sieci. Wyeliminowanie przekroczeń zawartości żelaza w wodzie uzdatnionej w punkcie kontrolnym SUW Trętowo potwierdzono badaniami próbki wody pobranej 17.12.2015 r. w ramach kontroli wewnętrznej.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Ciechanowie

*Wiesława Krawczyk*

Do wiadomości:

- 1.) Wójt Gminy Opinogóra.
- 2.) aa.