

Zamawiający:

Opinogóra Górna, 3 marca 2023 r.

Gmina Opinogóra Górna
ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.Z.271.7.2023

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.02.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00097850/01 pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Przedwojewo”.

W związku z faktem, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści swz, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.) poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Ile nawierzchni utwardzonych z kostki należy wykonać? W przedmiarach jest poz. 64 - obrzeża betonowe 8x30cm - 74,10m, oraz poz. 65 - nawierzchnia z kostki brukowej grubości 6cm - 1,00m². Na planie zagospodarowania terenu jest do wykonania plac z kostki, miejsca parkingowe, zjazd, miejsce gromadzenia odpadów. Czy nawierzchnie utwardzone pokazane na zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić w cenie oferty?

Pytanie 2:

Ile do położenia jest fizycznie kostki o grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, ponieważ z przedmiaru wynika, że jest to tylko 1 m².

Czy kostka ta nie powinna zostać położona na podbudowie z tłuczni i betonu? Natomiast ze specyfikacji i projektu wynika, że ma być to kostka 8cm, w ilości około 274 m².

Odpowiedź na pytania 1 i 2:

Zgodnie z rozdziałem „Sposób obliczenia ceny” swz cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączony przedmiar robót służy tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Należy podkreślić, że projekt dotyczy Etapu I. W ofercie należy wycenić wszystkie elementy etapu I zgodnie z legendą do projektu zagospodarowania terenu, w tym plac z kostki (kolor szary), miejsca parkingowe, zjazd, miejsce gromadzenia odpadów.

Podbudowę pod kostkę należy wykonać zgodnie z zamieszczonym na stronie postępowania załącznikiem „Przekrój utwardzenia”.

Z up. Kierownika Zamawiającego