

Zamawiający:

Opinogóra Górna, 3 lipca 2020 r.

**Gmina Opinogóra Górna
ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna**

RIOS.Z.271.6.2020

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

**do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
23.06.2020 r. pod numerem 553487-N-2020 na „Przebudowa drogi gminnej Bacze –
Opinogóra Dolna etap II”.**

**W związku z faktem, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści
siwz, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) poniżej przedstawiam treść
zapytania wraz z wyjaśnieniem.**

Pytanie:

Pozycja 53 w kosztorysie inwestorskim

Jaką barierą ma zastosować Wykonawca? H1W5 (Sp06/2) będzie odpowiednią barierą? Czy bariera ma być zakończona w ziemię czy zakończenie czołowe?

Odpowiedź:

W projekcie określony jest wymóg aby to była bariera **U-14a**. Bariere należy zagłębić w gruncie przed i za przepustem. Na przepuście dowiązać do istniejącej bariery bez tworzenia uskoków. Jeżeli bariera H1W5 (Sp06/2) spełnia powyższe wymogi to Zamawiający taką barierę dopuści.

Z up. Kierownika Zamawiającego

/-/ Paweł Kluczek