

Zamawiający:

Opinogóra Górna, 12 marca 2024 r.

Gmina Opinogóra Górna
ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

RIOS.Z.271.7.2024

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.03.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00232223/01 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Opinogóra Górna”.

W związku z faktem, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści swz, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania:

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania prosimy o wyjaśnienia i odpowiedzi na poniższe kwestie.

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje minimalną moc modułu fotowoltaicznego 100W i minimalną pojemność akumulatora 340 Wh. Jednocześnie wymagacie Państwo aby przedmiotowe lampy posiadały 3 dni autonomii i świecenia z ciągłą pracą i minimalną mocą 30W. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania czujnika ruchu który pozwoliłby na oszczędzanie energii.

W grudniu noc trwa około 15 godzin, jeżeli lampa ma świecić przez 3 noce z pełną mocą tj. 30W to zużyje: $3 \times 15 \times 30 = 1350$ Wh energii. Określona przez Państwa minimalna pojemność akumulatora tj. 340 Wh wystarczy zaledwie na około 11 godzin świecenia ($340:30 = 11,33$ godz.)

Ponieważ jak widać Państwa wymagania są nawzajem sprzeczne prosimy o informację jaka ma być ostatecznie minimalna pojemność akumulatora w Wh aby zachować wymagane 3 dni autonomii.

Jednocześnie zaznaczamy że przy takiej mocy oprawy i wymaganego czasu świecenia moduł fotowoltaiczny o minimalnej mocy 100W nie będzie w stanie w żadnym razie wygenerować dostatecznej ilości energii do świecenia według wymaganych wytycznych.

Wobec tego prosimy również o odpowiedź jaka ma być minimalna moc modułu fotowoltaicznego w tych lampach.

Odpowiedź:

Zamawiający usunął zapisy dot. autonomii świecenia lamp. Pozostałe parametry lamp są bez zmian.

Informuję, że parametry lamp opisane w załączniku nr 1 do swz są minimalnymi wartościami. Wykonawca może zaoferować lampy o wyższych parametrach niż wymagane.

Z up. Kierownika Zamawiającego