

Zamawiający:

Opinogóra Górna, 29 marca 2022 r.

Gmina Opinogóra Górna
ul. Z. Krasieńskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

RIOS.P.042.1.2021

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.03.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00092685/01 na „Instalacje fotowoltaiczne w Szkole Podstawowej w Kołaczkwowie i świetlicy wiejskiej w Zygmuntownie”.

W związku z faktem, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści swz, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) poniżej przedstawiam treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie

Czy możliwe jest zastosowanie modułów fotowoltaicznych o mocy większej niż 370wp zapisanych w przedmiarze, przy zachowaniu mocy instalacji nie przekraczających 10 kWp?

Odpowiedź

Do wyczenia oferty zgodnie z przedmiarem należy przyjąć 27 szt. paneli fotowoltaicznych dla każdej instalacji o mocy min. 370 Wp. W przedmiarze nie należy dokonywać żadnych zmian. Kosztorys ofertowy wyceniony na podstawie przedmiaru należy złożyć wraz z ofertą. Natomiast przy rozliczaniu robót obowiązuje zasada kosztorysowa. Oznacza to, że wykonawca może zainstalować panele o mocy większej niż 370 Wp i w ilości zapewniającej osiągnięcie mocy sumarycznej dla każdej instalacji min. 9,90 kWp, natomiast rozliczenie nastąpi na podstawie ilości paneli faktycznie zamontowanych i cen jednostkowych zadeklarowanych w kosztorysie ofertowym.

Przykład:

Wykonawca zamontuje panele o mocy 450 Wp. Ilość potrzebna do zapewnienia mocy minimalnej 9,90 kWp to 22 szt. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za 22 szt. po cenie jednostkowej zaoferowanej w kosztorysie ofertowym złożonym wraz z ofertą.

Z up. Kierownika Zamawiającego