

Zamawiający:

Opinogóra Górna, 26 kwietnia 2022 r.

**Gmina Opinogóra Górna**  
**ul. Z. Krasieńskiego 4**  
**06-406 Opinogóra Górna**

RIOŚ.P.042.1.2021

## **ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA**

### **do specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.04.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00128621/01 na „Instalacje fotowoltaiczne w Szkole Podstawowej w Kołaczkwowie i świetlicy wiejskiej w Zyguntowie”.**

**W związku z faktem, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści swz, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) poniżej przedstawiam treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.**

### **Pytanie**

Czy jest możliwość zastosowania innych paneli fotowoltaicznych niż 330W?

Czy jest możliwość zastosowania modułów o większej mocy?

### **Odpowiedź**

Przedstawione w dokumentacji projektowej parametry paneli fotowoltaicznych są określone jako minimum. W trakcie realizacji umowy można będzie zastosować panele o wyższej mocy niż 370 Wp, jednak trzeba mieć na uwadze, że formą rozliczenia za wykonane roboty jest rozliczenie kosztorysowe. Do wycieszenia oferty zgodnie z przedmiarem należy przyjąć 27 szt. paneli fotowoltaicznych dla każdej instalacji o mocy min. 370 Wp. W przedmiarze nie należy dokonywać żadnych zmian. Kosztorys ofertowy wycieszony na podstawie przedmiaru należy złożyć wraz z ofertą. Natomiast przy rozliczeniu robót Zamawiający będzie żądał osiągnięcia mocy sumarycznej dla każdej instalacji min. 9,90 kWp. Wykonawca może zainstalować panele o mocy większej niż 370 Wp i w ilości zapewniającej osiągnięcie mocy sumarycznej dla każdej instalacji min. 9,90 kWp, natomiast rozliczenie nastąpi na podstawie ilości paneli faktycznie zamontowanych i cen jednostkowych zadeklarowanych w kosztorysie ofertowym.

Przykład:

Wykonawca zamontuje panele o mocy 450 Wp. Ilość potrzebna do zapewnienia mocy minimalnej 9,90 kWp to 22 szt. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za 22 szt. po cenie jednostkowej zaofiarowanej w kosztorysie ofertowym złożonym wraz z ofertą.

**Z up. Kierownika Zamawiającego**