Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

Ciechanów, 28.10.2026 r.
Znak sprawy - HKN.9024.20.6.2026

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul, Nowa 40, 06-500 Mława

DECYZJA Nr HK – 191/2026
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37ax ust. 1, ust. 3 pkt 3, ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416 ze zm.), art. 12, art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 ze zm.), § 3 ust. 1, § 16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748), art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdza niezgodność z wartością parametryczną dla parametru wskaźnikowego żelazo w wodzie z wodociągu publicznego Wola Wierzbowska
i nakazuje
Zakładowi Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul, Nowa 40, 06-500 Mława
1. Wyeliminowanie niezgodnego z wartością parametryczną poziomu żelaza w wodzie dostarczanej i w sieci dystrybucyjnej wodociągu publicznego Wola Wierzbowska doprowadzając jakość wody do wymagań określonych w zał. nr 1 w części C tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
2. Ustalenie i prowadzenie działań naprawczych w celu przywrócenia bezwarunkowej fizykochemicznej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
3. Bieżące informowanie PPIS w Ciechanowie o zakresie i terminach realizacji działań naprawczych,
4. Potwierdzenie badaniami w ramach kontroli wewnętrznej uzyskania wymaganej jakości fizykochemicznej wody uzdatnionej i w sieci dystrybucyjnej w zakresie parametru wskaźnikowego żelazo we wszystkich uzgodnionych punktach monitoringowych/zgodności (4 punkty zgodności).
w terminie do dnia 18.11.2026 r.
O wykonaniu nakazów należy powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie.
UZASADNIENIE
Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, a w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru m.in. nad jakością wody do spożycia przez ludzi i nad warunkami sanitarno-technicznymi, w celu ochrony zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne m.in. dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W dniu 05.10.2026 r. w ramach kontroli sanitarnej (protokół kontroli nr HK-25/102/26 z dnia 05.10.2026 r). pobrano próbki wody ze wszystkich 3 punktów zgodności/monitoringowych na urządzeniach i sieci dystrybucyjnej wodociągu publicznego Wola Wierzbowska.
Badania wody (według sprawozdania z badań HKL.9051-1-480/1166,1167,1168/2026 z dnia 09.10.2026 r.) wykazały przekroczenia parametrów fizykochemicznych: żelazo i mangan w 1 punkcie zgodności:
- Sieć – Wola Wierzbowska 27 – Szkoła Podstawowa – kran przy wodomierzu:
– 244±23 µg/l Fe (przy wymaganym poziomie żelaza – do 200 µg/l Fe),
– 133,5±15,8 µg/l Mn (przy wymaganym poziomie manganu – do 50 µg/l Mn).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
ul. Sienkiewicza 27 |06-400 Ciechanów
+48 236723313
sekretariat.psse.ciechanow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-24732-41235-AVRRJ-31

W dniu 21.10.2026 r. strona zobowiązana przekazała sprawozdania z badań nr 5915/26/W, 5916/26/W, 5917/26/W z dnia 15.10.2026 r. oraz 5914/26/W z dnia 16.10.2026 r. próbek wody pobranych w dniu 12.10.2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej ze wszystkich punktów zgodności wodociągu publicznego Wola Wierzbowska. Badania wykazały poprawę jakości fizykochemicznej wody w zakresie manganu. Nie przekazano sprawozdań z badań wody w zakresie parametru fizykochemicznego żelazo. W dniu 26.10.2026 r. strona zobowiązana przekazała sprawozdanie z badań nr 6239/26/W z dnia 26.10.2026 r. próbki wody pobranej w dniu 21.10.2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej z jednego punktu zgodności- SUW Wola Wierzbowska (nie okazano badań próbek wody ze wszystkich 4 punktów zgodności w strefie zaopatrzenia w wodę).
Na podstawie art. 4a ww. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków należało uznać, że woda z wodociągu publicznego Wola Wierzbowska nie spełnia minimalnych wymagań określonych dla żelaza.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził niezgodność z wartością parametryczną i nakazał stronie zobowiązanej działania wskazane w pkt 1-3 decyzji w terminie do 18.11.2026 r., a konieczność uzyskania wymaganej jakości fizykochemicznej wody dostarczanej z ww. wodociągu i jej stabilności w sieci, w tym zakresie, uzasadnia nałożenie obowiązku wykonania badań wody w ramach kontroli wewnętrznej według pkt 4 decyzji.
Mając na uwadze opisane ustalenia nakazano jak na wstępie.
POUCZENIE
Od decyzji przysługuje prawo odwołania się do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Bożena Grabowska
z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Ciechanowie
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1. Adresat
2. aa.

Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Opinogóra Górna
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie