

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

Ciechanów, 15.07.2026 r.

Znak sprawy - HKN.9011.4.31.2026

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława

DECYZJA Nr HK – 132/2026

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 37 av ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416 ze zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 ze zm.), art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie umarza postępowanie w sprawie wyeliminowania ponadnormatywnej liczby kolonii w 22^o C w wodzie z wodociągu publicznego Kołaczków we wszystkich 4 punktach zgodności.

UZASADNIENIE

Dokonując oceny jakości wody z wodociągu publicznego Kołaczków na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w dniu 29.06.2026 r. w ramach kontroli sanitarnej interwencyjnej (protokół kontroli nr HK-72/93/26) ze wszystkich uzgodnionych punktów zgodności/monitoringowych z wodociągu publicznego Kołaczków, według częściowego sprawozdania z badań HKL.9051-1-306/763,764,765,766/2026 z dnia 02.07.2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził ponadnormatywną liczbę kolonii w 22^oC we wszystkich 4 punktach zgodności:

- SUW – woda uzdatniona – powyżej 300 jtk/1ml przy wymaganym poziomie do 100 jtk/1 ml.
- SIEĆ Pałuki 5 – sklep spożywczy kran za wodomierzem/zaplecze - powyżej 300 jtk/1 ml przy wymaganym poziomie do 200 jtk/1 ml.
- SIEĆ Kołaczków 10 – SP- kran w pomieszczeniu za wodomierzem - powyżej 300 jtk/1 ml przy wymaganym poziomie do 200 jtk/1 ml.
- SIEĆ Pajewo Króle 1 –pomieszczenie gospodarcze, kran za wodomierzem - powyżej 300 jtk/1 ml przy wymaganym poziomie do 200 jtk/1 ml.

W dniu 07.07.2026 r. strona zobowiązana pismem EK.416.20.2026.DJ poinformowała o podjętych działaniach naprawczych oraz w dniu 14.07.2026 r. przedłożyła wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 07.07.2026 r. ze wszystkich punktów monitoringowych/zgodności potwierdzające wymaganą jakość mikrobiologiczną wody z wodociągu publicznego Kołaczków (sprawozdania z badań nr 3506/26/W, 3507/26/W, 3508/26/W, 3509/26/W z dnia 10.07.2026 r.).

Uwzględniając wykazaną zmianę stanu faktycznego tj. wymaganą prawem jakość mikrobiologiczną wody z wodociągu publicznego Kołaczków na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. postępowanie należało umorzyć jako bezprzedmiotowe

POUCZENIE

Od decyzji przysługuje prawo odwołania się do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dariusz Drzewiecki

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Ciechanowie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.