

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

Ciechanów, 15.07.2026 r.

Znak sprawy - HKN.9024.22.3.2026

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława

DECYZJA Nr HK – 135/2026

Działając na podstawie art. 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt.3, art. 12, art. 37ax ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416 ze zm.), § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kołaczków.

UZASADNIENIE

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru m.in. nad jakością wody do spożycia przez ludzi i nad warunkami sanitarno-technicznymi, w celu ochrony zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne m.in. dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W dniu 29.06.2026 r. w ramach kontroli sanitarnej interwencyjnej (protokół kontroli nr HK-72/93/26) pobrano próbki wody ze wszystkich punktów monitoringowych/zgodności z urządzeń i sieci dystrybucyjnej wodociągu publicznego Kołaczków (SUW i u 3 odbiorców na sieci dystrybucyjnej). Zgodnie z częściowym sprawozdaniem z badań HKL.9051-1-306/763,764,765,766/2026 z dnia 02.07.2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, stwierdził ponadnormatywną liczbę kolonii w 22°C we wszystkich 4 punktach zgodności:

- SUW – woda uzdatniona – powyżej 300 jtk/1ml przy wymaganym poziomie do 100 jtk/1 ml.
- SIEĆ Pałuki 5 – sklep spożywczy kran za wodomierzem/zaplecze - powyżej 300 jtk/1 ml przy wymaganym poziomie do 200 jtk/1 ml.
- SIEĆ Kołaczków 10 – SP- kran w pomieszczeniu za wodomierzem - powyżej 300 jtk/1 ml przy wymaganym poziomie do 200 jtk/1 ml.
- SIEĆ Pajewo Króle 1 –pomieszczenie gospodarcze, kran za wodomierzem - powyżej 300 jtk/1 ml przy wymaganym poziomie do 200 jtk/1 ml.

W dniu 07.07.2026 r. strona zobowiązana pismem EK.416.20.2026.DJ poinformowała o podjętych działaniach naprawczych oraz w dniu 14.07.2026 r. przedłożyła wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 07.07.2026 r. ze wszystkich punktów monitoringowych/zgodności potwierdzające wymaganą jakość mikrobiologiczną wody z wodociągu publicznego Kołaczków (sprawozdania z badań nr 3506/26/W, 3507/26/W, 3508/26/W, 3509/26/W z dnia 10.07.2026 r.).

Badania wykonały uprawnione laboratoria. Jakość wody z urządzeń i sieci wodociągu publicznego Kołaczków zgodnie z uzyskanymi wynikami badań spełnia obowiązujące wymagania określone w części C załącznika nr 1 ww. rozporządzenia w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Dokonując oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kołaczków zgodnie z uzyskanymi wynikami badań próbek wody pobranych w dniach 29.06.2026 r. i 07.07.2026 r. w ramach kontroli sanitarnej interwencyjnej i kontroli wewnętrznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kołaczków jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 13a ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do poinformowania konsumentów o tym, że woda jest ponownie przydatna do spożycia przez ludzi..

POUCZENIE

Od decyzji przysługuje prawo odwołania się do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrezygnować z prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dariusz Drzewiecki

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Ciechanowie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Sońsk
3. aa.