

Ciechanów, 2016.05.12

HKN.6030.22.2.2016
HKN.6030.22.2M.2016


DEK. 4400. W16
R101
W16-05.13
TB
C1

Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa
ul. Nowa 40
06-500 Mława

wpłynęło

13-05-2016

DECYZJA Nr HKN – 16/16/Z

zał. podpis. 

Działając na podstawie:

- art. 1 pkt 1, 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 2 i art. 37 ustawy z dn. 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz.1412),
- art.5 ust.1,1a i art.12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139),
- § 3 ust. 2, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, §17 ust.1 pkt 4 oraz ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz 1989),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 154 § 1 i §2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

oraz uwzględniając:

- zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego:HKN6030.22.2.2016 i HKN.6030.22.2M.2016 z 17.03.2016 r. oraz zobowiązania HKN.6030.22.2M.2016 z dnia 01.04.2016 i z dnia 15.04.2016 r.
- uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych: 14.03.2016 r. 29.03.2016 r. 05.04.2016 r. 11.04.2016 r. 22.04.2016 r. 04.05.2016 r. 09.05.2016 r. z urzędzeń wodociągu Kołaczków w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
zmienia decyzję Nr HKN-16/16 z 04.04.2016**

- 1) stwierdzając warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kołaczków gm. Opinogóra Górna,
- 2) nakazując Zakładowi Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie poprzez działania naprawcze wyeliminowanie nieprawidłowych zmian zapachu (nieakceptowalnego stęchłego) i smaku (nieakceptowalnego specyficznego) z wody, o której mowa w pkt.1 doprowadzając jej jakość do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- 3) nakazując potwierdzenia badaniami w ramach kontroli wewnętrznej uzyskanie wymaganej jakości organoleptycznej wody uzdatnionej dostarczanej z wodociągu Kołaczków w zakresie kwestionowanych wskaźników - zapachu i smaku, w 4 uzgodnionych punktach monitoringowych (SUW Kołaczków, Kołaczków 10-Szkoła, Pałuki-Stacja Paliw, Łęki 30-mieszkanie prywatne),
- 4) zobowiązując do poinformowania PPIS w Ciechanowie oraz Wójta Gminy Opinogóra Górna o uzyskanych wynikach badań, o których mowa w pkt 3,
w terminie do 28 kwietnia 2016 r.

w ten sposób, że stwierdza
brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Kołaczków gm. Opinogóra Górna
i nakazuje
Zakładowi Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

- 1.) **unieruchomienie wodociągu Kołaczków** zaopatrującego ludność w wodę do spożycia do czasu doprowadzenia jakości wody dostarczanej z tego wodociągu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- 2.) **ustalenie i realizowanie harmonogram przedsięwzięć naprawczych** w celu wyeliminowania nieprawidłowych zmian jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu Kołaczków oraz uzyskania akceptowalnej jakości organoleptycznej wody z tego wodociągu w zakresie zapachu i smaku, poprzez:
 - a.) **doprowadzenie do zmniejszenia ogólnej liczby mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h poniżej 100 jtk/1ml oraz uzyskania akceptowalnego zapachu i smaku;**
 - b.) **prowadzenie skutecznych działań naprawczych z okresową dezynfekcją wody z zachowaniem wymaganego poziomu chloru wolnego** (zgodnego z dopuszczalnymi wartościami określonymi w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia), **do czasu wyeliminowania przyczyn pogorszenia jakości mikrobiologicznej wody oraz uzyskania wymaganej jakości mikrobiologicznej i organoleptycznej wody podawanej do sieci i w sieci dystrybucyjnej** (o której mowa w pkt 2a);
- 3.) **poinformowanie wszystkich odbiorców wody o złej jakości wody z wodociągu Kołaczków oraz umieszczenie informacji o jakości wody na stronie internetowej i w innych publikatorach;**
- 4.) **bieżące informowanie PPIS w Ciechanowie oraz Wójta Gminy Opinogóra Górna** (zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia) **o zakresie i terminach podejmowanych działań naprawczych oraz ich skuteczności,**
- 5.) **przedłożenie sprawozdań z badań w zakresie wskaźników mikrobiologicznych, poziomu chloru wolnego oraz zapachu i smaku w 4 uzgodnionych punktach monitoringowych** (SUW Kołaczków, Kołaczków 10 – Szkoła, Pałuki – Stacja Paliw, Łęki 30 – mieszkanie prywatne);
- 6.) **zapewnienie zaopatrzenia ludności w wodę o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom, w czasie trwania unieruchomienia wodociągu** (według punktu 1) **zgodnie z obowiązującym regulaminem dostarczania wody.**

Obowiązkom określonym w punktach 1-4 i 6 niniejszej decyzji, na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dn. 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Termin wykonania punktu 5 w części dotyczącej obowiązku przedłożenia wyników badań spełniających obowiązujące wymagania do dnia 20 maja 2016 r.

O wykonaniu nakazów należy powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie.

Uzasadnienie

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, a w szczególności poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego w ramach kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczących m.in. wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ponadto w myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy inspekcji sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Badania próbek wody, pobranych z uzgodnionych punktów monitoringowych na urządzeniach wodociągu Kołaczków w dniu 14.03.2016 r. w ramach kontroli sanitarnej nr HK-07/31/16, wykazały zgodnie z uzyskanymi wynikami według sprawozdania z badań HKL.600-2-64/182,183,184,185/2016 z dnia 17.03.2016 r. nieprawidłowe zmiany zapachu (stęchły) i smaku (specyficzny) w 2 punktach kontrolnych (SUW – kran wody uzdatnionej i Kołaczków 10 Szkoła Podstawowa – kran w łazience na parterze). Stwierdzone zmiany organoleptyczne wody skutkowały brakiem akceptowalności przez konsumentów, co zgłaszano telefonicznie. Ponowne badania wody z wodociągu Kołaczków wykonane w ramach kontroli sprawdzającej (protokół nr HK-25/34/16 z 29.03.2016 r.) zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr HKL.6000-2-86/239,240,241,242/2016 z 01.04.2016 r. potwierdziły utrzymywanie się stęchłego zapachu i specyficznego smaku wody zarówno podawanej do sieci jak i w sieci dystrybucyjnej tego wodociągu.

Uzyskane ww. wyniki badań były podstawą stwierdzenia, że woda z wodociągu Kołaczków nie spełnia wymagań organoleptycznych w zakresie zapachu i smaku określonych w załączniku nr 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody do spożycia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). Nieakceptowalny smak i zapach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi narusza postanowienia § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.

W związku ze stwierdzonym opisanym stanem faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, zapewniając stronie udział w postępowaniu, zgodnie z art. 7 i 10 oraz art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zawiadomił pismem HKN.6030.22.2.2016 z dnia 17.03.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyeliminowania nieprawidłowości sanitarnych. Strona zobowiązana nie wypowiedziała się w przedmiotowej sprawie i nie wykazała badaniami uzyskanie wymaganej jakości organoleptycznej wody z wodociągu Kołaczków.

Powyższe ustalenia oraz postanowienia § 17 ust. 1 pkt 3 w związku z § 18 rozporządzenia Ministra zdrowia z 13 listopada 2015 r. były podstawą stwierdzenia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarneho w Ciechanowie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kołaczków w terminie do 28 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z § 17 ust. 2 ww. rozporządzenia PPIS nakazał stronie zobowiązanej Zakładowi Usług Wodnych dla potrzeb Rolnictwa w Mławie realizację skutecznych działań naprawczych w zakresie określonym w pkt 2 decyzji.

Pismem L.dz.TE/991/2016/PJ z dnia 28.04.2016 strona zobowiązana przekazała sprawozdania z badań próbek wody pobranych 22.04.2016 r. z urządzeń wodociągu Kołaczków wykazujące poprawę jakości organoleptycznej dostarczanej wody tj. akceptowalny smak i zapach. Utrzymywanie wymaganej jakości organoleptycznej wody nie

potwierdziła sanitarna kontrola sprawdzająca (protokół nr HK-08/33/16 z 09.05.2016). Zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.6000-2-112/342,343,344,345/2016 z 12.05.2016 r. w 3 spośród 4 pobranych próbek wody stwierdzono nieakceptowalny smak i zapach.

Jednocześnie woda z wodociągu Kołaczków wykazywała niepewną jakość mikrobiologiczną w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h. Badania próbek wody pobranych: 14.03.2016 r. 29.03.2016 r. 05.04.2016 r. (według sprawozdań z badań: HKL.6000-2-64/182,183,184,185/2016 z 17.03.2016 r. HKL.6000-2-86/239,240,241,242/2016 z 01.04.2016r. oraz 397/04/2016/M/1, 3307/03/2016/M/1, 3307/03/2016/M/2, 3307/03/2016/M/3 z 08.04.2016 wykazywały w pojedynczych próbkach wody nieprawidłowe zmiany jej jakości mikrobiologicznej tj. powyżej 300jtk/1ml ogólnej liczby mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h.

Uwzględniając wymaganą jakości mikrobiologiczną wody z wodociągu Kołaczków w zakresie pozostałych wskaźników: bakterii grupy coli. Escherichia coli i enterokoków kałowych oraz brak stabilności mikrobiologicznej w ww. zakresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, zapewniając stronie udział w postępowaniu, zgodnie z art. 7 i 10 oraz art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zawiadomił pismem HKN.6030.22.2M.2016 z dnia 17.03.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości sanitarnych oraz zobowiązał pismem HKN.6030.22.2M.2016 z dnia 01.04.2016 r. do wykazania badaniami stabilności mikrobiologicznej wody z wodociągu Kołaczków w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów poniżej 100jtk/1ml. Uzyskanie wymaganej jakości mikrobiologicznej w omawianym zakresie oraz utrzymywanie jej niekwestionowanej jakości w zakresie pozostałych wskaźników mikrobiologicznych wykazały badania próbek wody pobranych 11.04.2016 r. (wg. sprawozdania HKL.6000-2-97/278,279,280,281/2016 z 14.04.2016 r.).

Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów wody z wodociągu Kołaczków zobowiązano pismem HKN.6030.22.2M.2016 z dnia 15.04.2016 r. do kontynuacji działań naprawczych i wykazanie badaniami stabilności mikrobiologicznej wody z wodociągu Kołaczków. Przekazane pismem L.dz. TE/1062/2016PJ z 09.05.2016 r. strony zobowiązanej wyniki badań według sprawozdań Nr 3371/04/2016/M/4 i 3371/04/2016/M/3 z 09.05.2016 r. wykazały ponownie zmienną jakość mikrobiologiczną wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów (7jtk i 291jtk/1ml).

Z kolei uzyskane wyniki badania próbek wody pobranych 09.05.2016 r. w ramach sprawowanego nadzoru (protokół kontroli nr HK-08/34/16 z 09.05.2016 r.) według sprawozdania HKL.6000-2-113/346,347,348,349/2016 z 12.05.2016 r. wykazały wtórne pogorszenie jakości mikrobiologicznej wody w omawianym zakresie (powyżej 300jtk/1ml ogólna liczba mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h).

Stwierdzona 12.05.2016 r. obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w badanej wodzie w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia konsumentów oraz utrzymujący się nieakceptowalny smak i zapach uzasadnia, zgodnie z § 17 ust.1 pkt. 4 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2016 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o braku przydatności do spożycia przez ludzi wody dostarczanej przez wodociąg Kołaczków oraz nakazanie unieruchomienia wodociągu (pkt 1 decyzji) i pozostałe zobowiązania (pkt 2, 3 i 4 decyzji) dotyczące podjęcia działań

naprawczych wraz z określeniem terminu ich realizacji przez stronę zobowiązaną – Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.

Zgodnie art. 27 ust. 2 ustawy z dn. 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej jeżeli stwierdzone naruszenia powodują zagrożenie życia lub zdrowia ludzi właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakazuje m.in. unieruchomienie, zamknięcie obiektu oraz podjęcie innych działań, a decyzja podlega natychmiastowej wykonalności.

Uruchomienie wodociągu będzie mogło nastąpić po przeprowadzeniu przez stronę zobowiązaną działań naprawczych i wykazaniem ich skuteczności wynikami badań próbek wody pozwalającymi na stwierdzenie jej przydatność do spożycia przez ludzi.

Uwzględniając powyższe ustalenia i realizując ustawowy obowiązek przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym dla ludzi, nakazano jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie
Wiesława Krawczyk

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Opinogóra Górna
- 3.) aa