

HKN.9024.19.6.2023

URZĄD GMINY
w Opinogórze Górnej

Wpłynęło

2023 -11- 02

Stanowisko ds. kancelaryjnych

Nr.....8487 podpis.....

PER. 10482.2023

R105

2023-11-02

Ciechanów, 2023. 10.30

Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa
w Mławie
ul. Nowa 40,
06-500 Mława

E. Nowoska

2023.11.02

DECYZJA Nr HK- 242/2023

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.)
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust.1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust 1 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 105 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),

dokonując oceny jakości wody z wodociągu Trętowo gm. Opinogóra zgodnie z uzyskanymi wynikami badań próbek wody pobranych w ramach kontroli sanitarnej w dniu 17.10.2023 r. (protokół kontroli nr HK-25/93/2023) zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr HKL.9051-1-634/1412,1413/2023 z dnia 20.10.2023 r. oraz pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 26.10.2023 r. zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr 4322/23, 4323/23, 4324/23, 4325/23 z dnia 27.10.2023 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
umarza postępowanie
w sprawie wyeliminowania przekroczeń poziomu mętności
w 1 punkcie zgodności/monitoringowym w wodociągu Trętowo.
Uzasadnienie**

Dokonując oceny jakości wody z wodociągu Trętowo na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w dniu 17.10.2023 r. z punktów zgodności w ramach kontroli sanitarnej, zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-1-634/1412,1413/2023 z dnia 20.10.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził nieprawidłowości dot. przekroczenia poziomu mętności ($1,70 \pm 0,3$ NTU) w 1 punkcie zgodności/monitoringowym: Sosnowo 5- mieszkanie prywatne - kran za wodomierzem.

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Ciechanowie pismem z dnia 20.10.2023 r. znak: HKN.9024.19.6.2023 r.

zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie w piśmie znak: EK/2785/2023/BM z dnia 23.10.2023 r. (data wpływu 25.10.2023 r.) poinformował o przeprowadzeniu działań naprawczych polegających na kontroli procesu płukania filtrów, sprawdzeniu instalacji i urządzeń napowietrzających wodę oraz płukaniu sieci dystrybucyjnej. W dniu 30.10.2023 r. strona zobowiązana przedłożyła wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 26.10.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej, potwierdzające wyeliminowanie przekroczonego poziomu mętności we wszystkich punktach zgodności /monitoringowych (sprawozdania z badań nr 4322/23, 4323/23, 4324/23, 4325/23 z dnia 27.10.2023 r.)

Uwzględniając wykazaną zmianę stanu faktycznego tj. wymaganą prawem jakość fizykochemiczną wody z wodociągu Trętowo na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. postępowanie należało umorzyć jako bezprzedmiotowe.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec PPIS w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia PPIS w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

Joanna Zaręba

Otrzymują:

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Opinogóra
- 3.) Powiatowy Inspektorat Weterynarii
- 4.) aa