

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

Ciechanów, 26.03.2026 r.

Znak sprawy - HKN.9024.17.1.2026

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława

DECYZJA Nr HK – 59/2026

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust 1 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

umarza postępowanie

w sprawie wyeliminowania ponadnormatywnego poziomu manganu w wodzie z wodociągu publicznego Opinogóra w 1 punkcie zgodności.

UZASADNIENIE

Dokonując oceny jakości wody z wodociągu publicznego Opinogóra na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w dniu 09.03.2026 r. z punktów zgodności w ramach kontroli sanitarnej Nr HK-07/18/26 zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-1-115/270,271,272/2026 z dnia 16.03.2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, stwierdził ponadnormatywny poziom manganu w 1 punkcie kontrolnym/monitoringowym:

- sieć- Pomorze 4 – m. prywatne - kran w ganku – 116,2 µg/l.

Zakład Usług Wodnych w Mławie pismem znak: EK.416.6.2026.DJ z dnia 17.03.2026 r. poinformował o podjętych działaniach naprawczych. W dniu 26.03.2026 r. przekazano wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 20.03.2026 r. z urządzeń i sieci dystrybucyjnej wodociągu publicznego Opinogóra w ramach kontroli wewnętrznej, potwierdzające wymagany poziom manganu we wszystkich 4 punktach zgodności.

Uwzględniając wykazaną zmianę stanu faktycznego tj. wymaganą prawem jakość fizykochemiczną wody z wodociągu publicznego Opinogóra na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. postępowanie należało umorzyć jako bezprzedmiotowe.

POUCZENIE

Od decyzji przysługuje prawo odwołania się do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dariusz Drzewiecki

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Ciechanowie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Opinogóra
3. aa.