

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

Ciechanów, 26.03.2026 r.

Znak sprawy - HKN.9024.17.1.2026

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława

DECYZJA Nr HK – 60/2026

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust 1 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Opinogóra.

UZASADNIENIE

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru m.in. nad jakością wody do spożycia przez ludzi i nad warunkami sanitarno-technicznymi, w celu ochrony zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne m.in. dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W dniu 09.03.2026 r. w ramach nadzoru sanitarnego (protokół kontroli HK-07/18/26 z dnia 09.03.2026 r.) pobrano próbki wody nr 270 - 272 z punktów monitoringowych/zgodności z sieci dystrybucyjnej wodociągu publicznego Opinogóra (u 3 odbiorców na sieci dystrybucyjnej).

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-1-115/270,271,272/2026 z dnia 16.03.2026 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, stwierdził ponadnormatywny poziom manganu w 1 punkcie kontrolnym/monitoringowym:

- sieć- Pomorze 4 – m. prywatne - kran w ganku – 116,2 µg/l.

Zakład Usług Wodnych w Mławie pismem znak: EK.416.6.2026.DJ z dnia 17.03.2026 r. poinformował o podjętych działaniach naprawczych. W dniu 26.03.2026 r. przekazano wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 20.03.2026 r. z urządzeń i sieci dystrybucyjnej wodociągu publicznego Opinogóra w ramach kontroli wewnętrznej, potwierdzające wymagany poziom manganu we wszystkich 4 punktach zgodności.

Badania wykonały uprawnione laboratoria. Jakość wody w sieci wodociągu publicznego Opinogóra zgodnie z uzyskanymi wynikami badań spełnia obowiązujące wymagania określone w części A tabela 1, części B, części C oraz części D załącznika nr 1 ww. rozporządzenia w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Dokonując oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Opinogóra zgodnie z uzyskanymi wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 09.03.2026 r. w ramach nadzoru sanitarnego i w dniu 20.03.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej według sprawozdań z badań NR BP/947/P/2026 z dnia 25.03.2026 r., Nr HKL 01407/2026 z dnia 18.03.2026 r. oraz HKL.9051-1-115/270,271,272/2026 z dnia 16.03.2026 r. i nr 1439/26/W nr 1440/26/W, nr 1441/26/W, nr 1442/26/W z dnia 24.03.2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Ciechanowie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Opinogóra jak w sentencji decyzji.

Okresową ocenę przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Opinogóra wydano zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i w związku z § 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do poinformowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

POUCZENIE

Od decyzji przysługuje prawo odwołania się do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dariusz Drzewiecki

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Ciechanowie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Opinogóra
3. aa.