

HKN.6030.21.2.2016

wpijnięto

12-04-2016

Alb6

zał. podpis.

Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Nowa 40
06-500 Mława

DEX.3555.WLF
R105
2016.04.12
B

Prof. Dr. hab. inż. J. Krawczyk
2016-04-12

Ocena jakości wody

Działając na podstawie:

- art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1412),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139),
- § 3, § 4, § 16, § 17 ust. 1 pkt 1 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

po rozpatrzeniu i dokonaniu analizy uzyskanych wyników badań mikrobiologicznych próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego 21 i 29 marca 2016 r. oraz 4 kwietnia 2016 r. a także zgodnie z wynikami badań fizykochemicznych próbek wody pobranych 14 marca 2016 r. z uzgodnionych punktów kontrolnych na urządzeniach wodociągu Opinogóra, według poniższego wykazu:

243 – SUW Opinogóra – kran na przewodzie tłocznym wody uzdatnionej,
186,244, – sieć – Kąty 5 – mieszkanie prywatne – kran w kuchni,
187,245, – sieć – Pomorze 4 – mieszkanie prywatne – kran w ganku,
188,246,258 – sieć – Zygmuntowo 1 – mieszkanie prywatne – kran w kuchni,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdza przydatność do spożycia przez ludzi wody uzdatnionej z wodociągu Opinogóra

Uzasadnienie:

Jakość wody uzdatnionej ocenionej zgodnie z uzyskanymi wynikami badań mikrobiologicznych próbek wody pobranych 21, 29 marca i 4 kwietnia 2016 r. oraz wynikami badań fizykochemicznych próbek wody pobranych 14 marca 2016 r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej z wodociągu Opinogóra (krany na urządzeniach wodociągowych – SUW i u 3 odbiorców na sieci dystrybucyjnej), w zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w ramach prowadzonego monitoringu spełnia w myśl § 3 i § 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. obowiązujące wymagania określone w załącznikach Nr 1 – 4.

Wykazano wymaganą jakość mikrobiologiczną wody uzdatnionej podawanej do sieci i w sieci dystrybucyjnej wodociągu Opinogóra, jednocześnie potwierdzając skuteczne wyeliminowanie z wody punktowej obecności bakterii grupy coli (przyłącze Zygmuntowo 1) i braku wtórnego skażenia wody w sieci dystrybucyjnej.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Opinogóra
2. aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie
Wiesława Krawczyk

