

Ciechanów, 2016.03.16

HKN.6030.21.2.2016

DEK.2694/2016
2105
2016.03.17

17.03-2016

podpis

Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Nowa 40, 06-500 Mława

**Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wyeliminowania nieprawidłowości sanitarnych.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie zawiadamia, że badania próbek wody pobranych z uzgodnionych punktów monitoringowych na sieci wodociągu **Opinogóra** w dniu 14.03.2016 r. w ramach kontroli urzędowej (protokół Nr HK-08/16/16 z 14.03.2016 r.) wykazały zgodnie z uzyskanymi wynikami badań (według sprawozdania Nr HKL.6000-2-65/186,187,188/2016 z dnia 16.03.2016 r.) **obecność bakterii grupy coli – 24 jtk/100ml (odbiorca na sieci pkt Zygmuntowo 1 – mieszkanie prywatne – kran w kuchni), co stanowi naruszenie obowiązujących wymagań mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).**

Zgodnie z uzyskanymi wynikami badań na podstawie § 3 i § 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy uznać, że **woda z wodociągu Opinogóra wymaga niezwłocznego potwierdzenia obowiązującej jakości mikrobiologicznej.**

O jej przydatności do spożycia przez ludzi zdecydują wyniki kolejnych badań próbek wody jeżeli nie potwierdzą obecności bakterii grupy coli w próbkach pobranych we wszystkich uzgodnionych punktach monitoringowych na urządzeniach wodociągu Opinogóra

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego.

W myśl art. 7 i 10 kpa, biorąc pod uwagę zapewnienie stronie udziału w postępowaniu oraz umożliwienie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów przed wydaniem decyzji administracyjnej, informuje o możliwości **złożenia niezwłocznych wyjaśnień (ustalenia przyczyn i informacji o działaniach naprawczych) oraz przedłożenia do dnia 24.03.2016 r. wyników badań mikrobiologicznych wraz z oznaczonymi poziomami chloru wolnego (w przypadku wprowadzenia dezynfekcji), próbek wody uzdatnionej pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z urządzeń wodociągu Opinogóra w 4 punktach kontrolnych: SUW, Kąty 5, Pomorze 4, Zygmuntowo 1.**

Brak terminowej odpowiedzi w powyższym zakresie spowoduje stwierdzenie przez PPIS w Ciechanowie o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi, co będzie skutkowało nakazem unieruchomienia wodociągu Opinogóra w drodze decyzji administracyjnej.

Załącznik: sprawozdanie z badań Nr HKL.6000-2-65/186,187,188/2016 z dnia 16.03.2016 r.

Otrzymują

- 1.) Adresat
- 2.) aa

Do wiadomości:

- 1.) Wójt Gminy Opinogóra Górna.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie
Wiesława Krawczyk