

DEK. 2326.2017
P. Petko
2017-03-09

Ciechanów, 2017.03.09.

URZĄD GMINY
w Opinogórze Górnej
Wójt Gminy Opinogóra Górna

2017-03-09

Ocena jakości wody

Stanowisko ds. kancelaryjnych

Nr... 1620 podpis... *ANet*

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm.),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328),
- § 3, § 4, § 19 oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie uwzględniając analizę uzyskiwanych wyników badań próbek wody pobieranych w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i realizowanej kontroli wewnętrznej z urządzeń i instalacji wodociągu Kołaczków informuje, że wodociąg ten w 2016 r. dostarczał wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi o kwestionowanej jakości fizykochemicznej (od marca do grudnia) i mikrobiologicznej (kwiecień-czerwiec) – nie spełniającej obowiązujących wymagań określonych przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdzana zwiększona obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C oraz utrzymujące się powyżej 30 dni nieprawidłowe zmiany zapachu i smaku wody z wodociągu Kołaczków skutkowało brakiem jej przydatności do spożycia w terminie maj-czerwiec. Realizowane działania naprawcze polegające na dezynfekcji i płukaniu urządzeń wodociągowych spowodowały poprawę jakości mikrobiologicznej i organoleptycznej wody. Jednocześnie jednak nastąpiło długotrwałe pogorszenie jakości chemicznej dostarczanej wody z wodociągu Kołaczków w zakresie zawartości jonu amonowego, żelaza i manganu. Od sierpnia do końca 2016 r. obowiązywał brak przydatności wody do spożycia przez ludzi, a konsumentom zapewniano możliwość korzystania z wody dostarczanej w sposób zastępczy (w pojemnikach 5 litrowych).

Wodociąg Kołaczków produkujący wodę w ilości 185,3 m³/d, o długości sieci dystrybucyjnej ok. 46,7 km, **zaopatruje ok. 1228 mieszkańców 11 miejscowości gm. Opinogóra:** Bogucin, Długolęka Wielka, Kobylin, Kołaczków, Kołaczków Kolonia, Ksawerów, Łęki, Pajewo Króle, Pałuki, Przytoka, Wólka Łaniecka .

Otrzymują:

1. Adresat.
2. aa

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Nowa 40, 06-500 Mława.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Ciechanowie

Dariusz Drzewiecki