

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Ciechanowie

HKN.6030.22.2M.2016

DEK. 3140.2016  
R105  
2016.04.04  
B

Ciechanów, 2016.04.....01

Zakład Usług Wodnych  
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie  
06-500 Mława  
ul. Nowa 40

URZĄD GMINY  
w Opinogórze Górnej

04-04-2016

dotyczy: dotyczy jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu Kołaczków

wpłynięto  
zai..... podpis.....

**Działając na podstawie:**

- art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10, art. 25 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 poz. 1412),
- art. 5, art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139),
- § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989),

w związku z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 17.03.2016 r. oraz uwzględniając informację (L.dz.TE/725/2016/PJ z 29.03.2016 r.) o podjętych działaniach naprawczych w celu wyeliminowania z wody wodociągu Kołaczków nieprawidłowych zmian jakości mikrobiologicznej wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w  $22 \pm 2$  °C po 72 h (powyżej 300 jtk/1ml u odbiorcy na sieci), co stanowiło naruszenie obowiązujących wymagań mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 3A do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie po dokonanej analizie wyników badań próbek wody (Nr 9319/03/16, 9320/03/16) pobranych w ramach kontroli wewnętrznej 25.03.2016 r. informuje, że zgodnie z uzyskanymi wynikami badań próbek wody pobranych 29.03.2016 r. w ramach kontroli urzędowej (wg. sprawozdania HKL.6000-2-86/239,240,241,242/2016 z 01.04.2016 r. – w załączeniu) **jakość mikrobiologiczna wody z wodociągu Kołaczków w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów wymaga dalszej kontroli (powyżej 300jtk/1ml w wodzie podawanej do sieci).**

Uwzględniając powyższe ustalenia, oraz mając na uwadze wymaganą jakość mikrobiologiczną wody z wodociągu Kołaczków w zakresie pozostałych wskaźników (bakterii grupy coli, Escherichia coli, Enterokoków kałowych) **zobowiązują do:**

- 1.) **ustalenia przyczyn braku stabilności mikrobiologicznej wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w  $22 \pm 2$  °C po 72 h i skutecznego ich wyeliminowania,**
- 2.) **potwierdzenia badaniami w ramach kontroli wewnętrznej wymaganej jakości mikrobiologicznej wody podawanej do sieci i u odbiorców na sieci (co najmniej w uzgodnionych punktach monitoringowych),**
- 3.) **przekazania dotychczasowych wyników badań oraz kolejnych w formie obowiązujących sprawozdań,**

**w terminie do 11 kwietnia 2016 r.**

Otrzymuje:

- 1.) Wójt Gminy Opinogóra Górna
- 2.) aa

Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Ciechanowie

Bożena Grabowska