



• tel.: 23 672 33 13

• sekretariat.psse.ciechanow@sanepid.gov.pl

• ul. Henryka Sienkiewicza 27,  
06-400 Ciechanów

URZĄD GMINY  
w Opinogórze Górnjej

Wpłynęło

2024-02-07

Stanowisko ds. kancelaryjnych

Nr. 983 por. pis.

**Ocena jakości wody**

P. Nowowska  
07.02.2024

Kluczek

Ciechanów, 2024.02.07

DEK. 1326.2024  
R10  
2024.02.07/B

HKN.9024.17.1.2024

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.),
- § 3, ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, § 20, § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie** po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobieranych w dniach 13.03.2023 r., 12.06.2023 r., 12.09.2023 r. i 12.12.2023 r. w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez organy PIS i realizowanej kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z urządzeń i sieci wodociągowej w strefie zaopatrzenia w wodę przez wodociąg Opinogóra informuje, że wodociąg w 2023 r. roku dostarczał wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi o niekwestionowanej jakości mikrobiologicznej i fizykochemicznej.

Nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z ww. rozporządzeniem oceniano 1x kwartał na podstawie monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Woda podawana do sieci i w sieci dystrybucyjnej spełniała wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w części A tabela 1, części B, C, D załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wodociąg Opinogóra produkujący wodę w ilości ok. 297,7 m<sup>3</sup>/d, o długości sieci dystrybucyjnej 48,8 km, zaopatruje około 1627 mieszkańców 8 miejscowości gm. Opinogóra: Czernice, Elżbiecin, Kąty, Opinogóra Górna, Opinogóra Dolna, Opinogóra Kolonia, Pomorze, Zyguntowo .

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Ciechanowie

Joanna Zaręba

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Opinogóra

2. aa

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Wodnych w Mławie