



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

Ciechanów, 2026.03.31

Znak sprawy - HKN.9024.36.9.2026

Ocena obszarowa jakości wody

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U.

z 2024 r. poz. 757), § 3, ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, § 20, § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie uwzględniając analizę uzyskiwanych wyników badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobieranych w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego przez organy PIS i realizowanej przez przedsiębiorstwa wodociągowe kontroli wewnętrznej z urządzeń i instalacji wodociągów zaopatrujących w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców gminy Opinogóra informuje, że w 2025 roku z 4 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

- ❑ 3 wodociągi dostarczały wodę o wymaganej jakości fizykochemicznej i mikrobiologicznej (Kołaczków, Opinogóra, Trętowo)
- ❑ w 1 wodociągu odnotowano krótkotrwałe pogorszenie jakości wody zarówno w zakresie parametrów mikrobiologicznych jak i wskaźników fizykochemicznych (Wola Wierzbowska - podwyższony poziom mętności i obecność pojedynczych bakterii grupy coli).

Działania naprawcze przeprowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ww. sytuacji skutkowały przywróceniem wymaganej jakości wody.

Wodociągi zaopatrujące w wodę Gminę Opinogóra Górna: Kołaczków o produkcji ok. 177 m³/d, Opinogóra o produkcji ok. 277 m³/d, Trętowo o produkcji ok. 259 m³/d oraz Wola Wierzbowska o produkcji ok. 335 m³/d o łącznej długości sieci dystrybucyjnej około 175,7 km korzystają z ujęć wody o dobrej jakości mikrobiologicznej, niewymagającej stałej dezynfekcji. Ujmowane wody dla tych wodociągów charakteryzują się natomiast wysoką koncentracją żelaza oraz manganu pochodzenia geologicznego. Związki te wymagają uzdatniania, ponieważ wpływają na akceptowalność wody do spożycia z uwagi na zmiany barwy, smaku i zapachu, oraz z powodu powstawania osadów w systemach dystrybucji, co wpływa min. na mętność wody.

PPIS w Ciechanowie dokonał oceny jakości wody z wodociągów publicznych zgodnie z wymaganiami mikrobiologicznymi i fizykochemicznymi określonymi w części A tabela 1, w części B, C, D załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017

r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.). Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z ww. rozporządzeniem oceniano co najmniej 1x kwartał na podstawie monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Dariusz Drzewiecki
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ciechanowie
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Opinogóra
2. aa