

Zamawiający:

Opinogóra Górna, 2 października 2026 r.

Gmina Opinogóra Górna
ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.Z.271.14.2026

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.09.2026 r. pod numerem 2026/BZP 00451861 pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Rąbieżu – etap II”.

W związku z faktem, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści swz, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.) poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Specyfikacja techniczna (ST.00, ST.01, ST.04, ST.05) obejmuje fundamenty pod kontenery, drogę dojazdową z miejscami postojowymi, mur oporowy, zbiornik na ścieki oraz WLZ YKY 5x25 mm². Pozycji tych nie ujęto w przedmiarze robót. Prosimy o potwierdzenie, że elementy te nie wchodzą w zakres zamówienia (etap II).

Odpowiedź:

Fundamenty pod kontenery, droga dojazdowa z miejscami postojowymi, mur oporowy, zbiornik na ścieki oraz WLZ YKY 5x25 mm² nie wchodzą w zakres zamówienia, w związku z czym nie należy ich wyceniać.

Pytanie 2:

Przedmiar robót przewiduje wyłącznie podłączenie grzejników, klimatyzacji, wentylatorów i kuchenki elektrycznej (poz. 49, 51, 52, 53). Prosimy o wskazanie, czy dostawa tych urządzeń należy do zakresu zamówienia. Jeżeli tak, prosimy o potwierdzenie, że należy ją ująć w cenie poz.

Odpowiedź:

Wycenić należy jedynie podłączenie grzejników, klimatyzacji, wentylatorów i kuchenki elektrycznej, zgodnie z zakresem robót wskazanym w kosztorysie ofertowym.

Kierownik Zamawiającego

PIOTR ROBERT
CZYŻYK

Elektronicznie podpisany
przez PIOTR ROBERT
CZYŻYK
Data: 2026.10.05 08:39:34
+02'00'