

Zamawiający:

Opinogóra Górna, 10 lipca 2024 r.

Gmina Opinogóra Górna
ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.Z.271.10.2024

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00384120/01 pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trętowie”.

W związku z faktem, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści swz, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) poniżej przedstawiam treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie:

W nawiązaniu do postępowania RIOŚ.Z.271.10.2024 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trętowie po analizie dokumentacji pragniemy zwrócić się do Państwa z następującymi pytaniami oraz wnioskami:

Prosimy o potwierdzenie i zakres niniejszego postępowania obejmuje pełen zakres robót wskazanych w rozdziale 14 PFU - Zestawienie planowanych robót budowlanych i prac projektowych, w szczególności:

1. Wymiana pomp, rurarzu i armatury studni 1 i 2,
2. Montaż zbiornika wody czystej,
3. Renowacja istniejącego zbiornika,
4. Wykonanie rurociągów ssawnego i tłoczego
5. Montaż hydrantu
6. Wykonanie opaski wokół nowego zbiornika
7. Obsiew trawą
8. Oczyszczenie elementów betonowych z mchu oraz prace malarskie
9. Wykonanie linii elektrycznych pomiędzy studniami głębinowymi – SUW oraz SUW – zbiorniki retencyjne
10. Opracowanie dokumentacji projektowej.

Pragnąc przedstawić Państwu ofertę odzwierciedlającą w pełnym zakresie Państwa zapotrzebowanie liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

Odpowiedź:

Postępowanie obejmuje pełen zakres opisany w PFU, w tym w szczególności w pkt 14 „Zestawienie planowanych robót budowlanych i prac projektowych”.

Z up. Kierownika Zamawiającego