

Zamawiający:

Opinogóra Górna, 6 kwietnia 2017 r.

**Gmina Opinogóra Górna
ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna**

RIOS.P.042.2.2017

**ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
31.03.2017 r. pod numerem 56429 -2017 na „Wymianę stolarki okiennej w Szkole
Podstawowej w Opinogórze Górnej”.**
**W związku z faktem, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści
siwz, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) poniżej przedstawiam treść
zapytania wraz z wyjaśnieniem.**

Pytanie:

Proszę o podanie ilości skrzydeł wyposażonych w mechanizmy otwierania z poziomu podłogi oraz wysokości na jakiej maja być zamontowane.

Odpowiedź:

Skrzydła posiadające mechanizmy do otwierania górnych naświetli z poziomu posadzki to pozycje nr: 1, 2 i 10 budynku A, z wykazu stolarki okiennej do wymiany. Montaż mechanizmu do otwierania górnych naświetli okien 1,4-1,6 m powyżej poziomu podłogi w pomieszczeniu.

Kierownik Zamawiającego


mgr inż. Piotr Czyżyk