

Zamawiający:

Opinogóra Górna, 14 maja 2025 r.

Gmina Opinogóra Górna
ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.Z.271.10.2025

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.05.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00222692/01 pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP w Kołaczkanie”.

W związku z faktem, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści swz, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Według opisu podłogi sportowej zawartego w dokumentacji przetargowej, w sali gimnastycznej przewiduje się wykonanie podłogi sportowej powierzchniowo elastycznej na ruszcie wykończoną panelową sportową litą deską podłogową o grubości 22 mm. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, podłoga sportowa musi spełniać wymagania normy PN EN 14904:2009 (Nawierzchnie terenów sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych). Wykonanie podłogi, której parametry są zgodne z normą, umożliwi uzyskanie wymaganych właściwości technicznych, użytkowych i sportowych oraz zapewni bezpieczeństwo ćwiczących i sportowców.

Poniżej wymagania obowiązującej normy PN-EN 14904. Parametr wg normy PN-EN 14904	Podłoga powierzchniowo-sprężysta Typ 4 (A4)	Podłoga powierzchniowo-sprężysta Typ 3 (A3)
Absorpcja energii	≥ 55% < 75%	≥ 40% < 55%
Odkształcenie pionowe	≥2,3 mm < 5,0mm	≥1,8 mm < 3,5mm
Poślizg	≥80≤110	
Odbicie piłki	min. 90%	
Obciążenie toczne	≥1500N	

Klasyfikacja ogniowa	Cfl – S1
Odporność na zużycie	<0.08g
Odporność na uderzenie	≤ 0.5mm
Odporność na wgłębienie	≤ 0.5mm
Połysk	≤45%
Odbicie światła	zgodne (średnia wartość testów)
Zawartość formaldehydu	E1
Zawartość pentachlorofenolu	brak

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby w Sali sportowej wykonać podłogę sportową na konstrukcji legarowanej wykończonej panelową sportową deską podłogową z litego drewna bukowego, która spełniać będzie wymagania obowiązującej normy PN-EN 14904 - typ 4?

Odpowiedź:

Parametry podłogi nie gorsze niż typu 3 wg PN-EN 14904.

Pytanie 2:

Podłoga sportowa stanowiąca systemowe rozwiązanie producenta, to podłoga przebadana na zgodność ze wszystkimi wymaganiami obligatoryjnej normy PN-EN 14904 jako cały system, którego wszystkie elementy pochodzą od tego producenta.

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zainstalowana w hali podłoga sportowa stanowiła systemowe rozwiązanie producenta i aby wszystkie materiały oraz elementy, z których jest zbudowana, pochodziły od tego producenta, objęte były jego gwarancją, a podłoga jako całość spełniała wymagane parametry podłogi wg normy PN-EN 14904?

Odpowiedź:

Wykonawca daje gwarancję Zamawiającemu na podstawie gwarancji producenta podłogi, która jako całość spełnia minimalne wymagania podłogi wg. PN-EN 14904.

Pytanie 3:

Czy dla potwierdzenia, że podłoga sportowa jest certyfikowana i zgodna z wymaganiami zharmonizowanej normy Unii Europejskiej: PN-EN 14904, Deklaracja Właściwości Użytkowych CE ma być wystawiona przez producenta całego kompletnego systemu podłogi sportowej?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 4:

Czy dla potwierdzenia właściwości użytkowych i sportowych oraz odpowiedniej jakości

oferowanego systemu podłogi sportowej, cały kompletny system podłogi powinien posiadać rekomendację lub certyfikat przynajmniej jednego związku sportowego lub dowolnej federacji sportowej np. koszykówki (FIBA), piłki ręcznej (IHF), siatkówki (FIVB) lub badmintonu (BWF)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takich wymagań.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania konstrukcji dachu?
Proponujemy zamianę elementów z drewna klejonego na płatwie i dźwigary stalowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii wykonania konstrukcji dachu.

Z up. Kierownika Zamawiającego