

Zamawiający:

Opinogóra Górna, 4 września 2025 r.

**Gmina Opinogóra Górna
ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna**

RIOŚ.Z.271.16.2025

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.08.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00388477/01 pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chrzanówek”.

W związku z faktem, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści swz, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.) poniżej przedstawiam treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza na w/w zadaniu w przejściach pod drogami metodą bezwykopową zastosowanie w miejsce przewiertowych rur stalowych osłonowych oraz przewodowych rur PCV zastosowanie rur przeciskowych kamionkowych, nie wymagających zastosowania rur osłonowych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę technologii wykonania przejścia sieci kanalizacji sanitarnej pod pasem drogowym z przecisku rurą stalową na przecisk rurami kamionkowymi przeciskowymi Dn200 (bez rury ochronnej).

Z up. Kierownika Zamawiającego