



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

Znak sprawy: HKN.9024.17.1.2026

Ciechanów dn.: 26 marca 2026 r.

Wójt Gminy Opinogóra

Dotyczy: wodociągu publicznego Opinogóra

Szanowny Panie,

Działając na podstawie:

- ☐ art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- ☐ art. 12 ust. 1 i 4 ustawy oraz art. 19 ust. 1 i 2 pkt 7 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie zawiadamia, że badania próbek wody pobranych w dniu 20.03.2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej z punktów zgodności wodociągu publicznego Opinogóra (podczas prowadzonego postępowania administracyjnego) wykazały wymagany poziom manganu we wszystkich 4 punktach zgodności/monitoringowych.

W załączeniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie przekazuje komunikat o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Opinogóra.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z wymaganiami § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, konsumentów należy na bieżąco informować o jakości wody poprzez komunikaty (opracowane przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego), rozpowszechniane przez właściwego Prezydenta, Wójta, Burmistrza.

Dariusz Drzewiecki

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Ciechanowie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie
ul. Henryka Sienkiewicza 27 06-400 Ciechanów
+48 23 6723313
adres e-mail: sekretariat.psse.ciechanow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-24732-41235-AVRRJ-31

1. Adresat
2. aa