

## **Wodociąg Kołaczków**

Informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie zmienił decyzję Nr HKN- 41/16 z dnia 1 sierpnia 2016 r. stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kołaczków gm. Opinogóra Górna w ten sposób, że:

przedłużył do dnia 31 grudnia 2016 r. Zakładowi Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie termin doprowadzenia jakości wody z wodociągu Kołaczków do obowiązujących wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz zobowiązał ZUW do przedłożenia sprawozdań z badań wskaźników mikrobiologicznych i fizykochemicznych w zakresie monitoringu kontrolnego oraz dodatkowych wskaźników obejmujących oznaczenia ogólnej liczby mikroorganizmów w 22+2<sup>0</sup>C po 72h, manganu i żelaza w 4 uzgodnionych punktach monitoringowych ( SUW Kołaczków, Kołaczków 10 – Szkoła, Pałuki 5 – sklep spożywczy, Kobylin – sklep spożywczy), potwierdzających uzyskanie wymaganej jakości wody z wodociągu Kołaczków.

Przekazane przez ZUW sprawozdania z badań próbek wody pobranych z urządzeń z wodociągu nadal wykazują utrzymywanie się przekroczeń zawartości jonu amonowego i manganu, uzyskano natomiast wymaganą jakość chemiczną wody uzdatnionej w zakresie żelaza.